



Таблица координат

№ п/п	X	Y
ТК-5-7 (выход)	22694.32	30844.04
УП1	22699.65	30837.81
УП2	22692.06	30831.30
УП3	22705.71	30815.35
УП4	22685.20	30797.79
Граница з.у. Заявителя	22691.06	30790.90



Примечание:

1. Протяженность сети составляет L=75,25 м.
2. Максимальная тепловая нагрузка составляет 0,152 Гкал/ч. Температурный график 70/45 °С.

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"					
16-104-529-УТС-2020-АВТ					
Тепловая сеть от ТК-5-7 до границы земельного участка Заявителя					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Скреденков	BS	03.08.21		
Проверил	Кузнецов	44ff	03.08.21		
Нач. отд.	Петрова	44ff	03.08.21		
ГИП	Сидоркина	44ff	03.08.21		
Н.контроль	Гармазов	44ff	03.08.21		
План тепловой сети					
ИРКУТСКЭНЕРГОПРОЕКТ					

Копировал

Формат А3