


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ»**

Место нахождения филиала: Иркутская область, г. Братск, тер. Братской ГЭС, здание 1, строение 1, 665709 тел. +7 (3953) 323-359,  
E-mail: bges@eurosib-hydro.ru

Место нахождения Общества: Иркутская область, г. Иркутск, 664003, Тимирязева ул., строение. 4, тел: +7(3952) 379-359,

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Председатель технической комиссии  
главный инженер

  
А.В. Боярский  
« 10 » августа 2021 г.

**А К Т**  
технического осмотра  
металлических лестниц на наклонной грани бетонной плотины Братской ГЭС филиала  
ООО «ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация».

г. Братск

09 августа 2021г.

Комиссия в составе заместитель главного инженера - начальник ПТО-В.Ю. Писарев, начальник ЦТО -Г.Г. Жминько, и.о. начальника ОППР - Е.А. Филатова 09.08.2021 года провели технический осмотр металлических конструкций лестниц, расположенных на наклонной грани бетонной плотины Братской ГЭС, в районе 10Т, 12Т, 14Т, 15Т, 16Т, ведущих на перекрытие вентиляционных шахт галерей «А, «Б».

В результате осмотра установлено на всех лестницах:

- отсутствуют защитные ограждения (перила) при подъеме на высоту более 5 м
- отсутствует антикоррозийное покрытие м/к лестниц
- крепление лестниц местами повреждено, частично отсутствует.




На основании проведенного осмотра необходимо:

- выполнить замену **5** металлических лестниц, на метало-конструкции в соответствии с «ПОТ при работе на высоте»;

- на новых м/к лестниц предусмотреть АКП.

Срок – 15.10.2021.

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_

В.Ю. Писарев

Г.Г. Жминько

Е.А. Филатова