

Пояснительная записка

для выбора подрядчика Центральной конкурсной комиссией на
"Техническое перевооружение участка тепловой сети 20УТ-1-ИТП ул. Преображенская 18 совместно с водопроводом с восстановлением благоустройства"

Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания»

Срок строительства: с даты заключения договора по 30 октября 2021 г.

Разработчик проекта: проект КГ.10.169а-ТС.НВ, выполнен ПТО У-ИТЭЦ, утвержден директором У-ИТЭЦ, приказ № 375 от 29.04.2021 г.

Краткая техническая характеристика объекта: **"Техническое перевооружение участка тепловой сети 20УТ-1-ИТП ул. Преображенская 18 совместно с водопроводом с восстановлением благоустройства"**

Тепловая сеть прокладывается подземно в существующие железобетонные лотки с заделкой разрушенных швов между лотками бетоном.

Участок тепловой сети прокладывается от тепловой камеры 20 УТ-1 до 20УТ-16 по ул. Декабристов совместно с водопроводом, с восстановлением благоустройства. В тепловых камерах вся арматура подлежит замене.

Тепловая сеть монтируется из труб ф108х6 предварительно изолированных из стали 20. В тепловых камерах труба монтируется из стали 20 с изоляцией матами минераловатными с покрытием стеклопластиком.

Условия производства работ: в застроенной части города, затруднение в доставке материалов на строительную площадку.

На месте производства работ устраивается ограждение на основании СНиП.

Выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия предусмотрено следующим этапом (благоустройство).

Поставка заказчика:

№ п.п.	Наименование материала/оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1	Заделка стыков ППМ изоляции Днар108 толщина изоляции 46 мм [860900050000]	шт	16
2	Опора неподвижная ОС-108-50 ППМ	шт	6
3	Отвод 90 ППМ-108	шт	16
4	Труба ППМ-108х6 ГОСТ 8732-78 СТ.20 толщина изоляции 46 мм [860801830000]	м	216
5	ТРУБА Ф 108Х6 8732-78 20 [860710000000]	т	2,084
6	ТРУБА Ф 57*4 8732-78 20 [860700100000]	т	2,459

Поставка подрядчика: все прочие материалы.


Стоимость:

В ОЦРСЦ представлена сметная документация на объект **"Техническое перевооружение участка тепловой сети 20УТ-1-ИТП ул. Преображенская 18 совместно с водопроводом с восстановлением благоустройства"**.

По расчёту договорной цены, составленному Усть-Илимской ТЭЦ в текущих ценах 3 квартала 2021 года, сметная стоимость без НДС составляет 8 857 154 руб. в том числе материалы заказчика на сумму 1 475 831 руб.

Сметная стоимость СМР для подрядчика определена в сумме 7 381 323,00 руб. без НДС, в том числе стоимость материалов составляет 1 321 396 руб.

И.о. начальника ОКС



Я.Н. Парфенов

Исп. Макеева Е.М.
95-417