

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "ЕСЭ-ГГ"

_____ Ю.В. Дворянский

_____ дата

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
3_ФЕР подготовительные работы_ПНР


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. ПНР ВЛ-10кВ				
1	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	
2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,0002	
3	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	шт	1	
Раздел 2. КТПН				
4	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	
5	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,08	
6	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	измерение	1	
7	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	шт	1	

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ДКС _____

 И.Ю. Самойленко

Руководитель службы Заказчика _____

 А.Б. Бяков