

Сущ. трубопроводы условно не показаны



Б-Б



Схема установки ограждения



Е-Е(1:1)



Д(1:5)



В(1:10)



Ж



Г-Г(1:10)



И



Поз.15(1:10)



Развертка



Поз.16(1:10)



Развертка



Поз.13(1:10)



Развертка



Поз.14(1:10)



Развертка



Поз.9(1:10)



Поз.10(1:10)



Поз.12



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг		Прим.
				Ед.	Общ.	
1	5270-10-КМД	Лестница	1	2865,23	2865,23	
2	5270-10-КМД1	Площадка обслуживания	1	4613,11	4613,11	
3	5270-10-КЖ	Фундамент	2			
4		Труба 32х3 ГОСТ 8732-78 / Ст3сп ГОСТ 8731-74	п.м. 8,60	2,15	18,49	
5		Труба 32х3 ГОСТ 8732-78 / Ст3сп ГОСТ 8731-74	1188 12	2,55	30,6	
6		Круг 16 ГОСТ 2590-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005	п.м. 8	1,58	12,64	
7		Полоса 4х150 ГОСТ 103-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005	п.м. 8	4,71	37,68	
8		Лист 5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3 ГОСТ 14637-89	100х120 12	0,47	5,64	
9		Уголок 35х35х3 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005	20	0,27	5,4	
10		Уголок 35х35х3 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005	20	0,96	19,2	
11		ЛистПВ 506х572х200 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	10	1,88	18,8	
12		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	2	11,6	23.2	
13		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	1	37,7	37.7	
14		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	1	37,7	37.7	
15		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	1	22,3	22,3	
16		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	1	22,3	22,3	
17		Лист 5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3 ГОСТ 14637-89	120х120 4	0,56	2,24	
18		ЛистПВ 506х700х800 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	1	6.6	6,6	
19		ЛистПВ 506х700х350 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	1	2.9	2,9	
20		ЛистПВ 506х700х650 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	1	5,20	5,2	
21		ЛистПВ 506х700х550 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	1	4.5	4,5	

1. Смонтировать трех ярусную площадку обслуживания поз.1 взамен старой, лестницу поз.2 установить на фундамент поз.3.
2. Сварку производить по ГОСТ5264-80 по контуру прилегания деталей швом с катетом равным наименьшей толщине свариваемых элементов, кроме мест указанных особо. Электрод Э50А ГОСТ9467-75.
3. Антикоррозионная защита стальных конструкций - эмаль ПФ-115 ГОСТ6465-76 за 2раза по грунту ГФ-021 ГОСТ25129-82.
3.1. Окраску выполнить цветом указанным заказчиком:
-площадки и лестницы - черный RAL9004.
-ограждения, перила и бортовые полосы-желтый RAL1023 согласно п.19.22 СТП БЭК.517.280-2020.
3.2. Окрашиваемая поверхность должна быть зачищена металлическими щетками, шлифовальной бумагой и обезжирена растворителем Р-4.
3.3. Поверхность покрытия и материала должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнений.
3.4. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров и разрывов, не допускается отслаивание покрытия.
4. Равномерно-распределенная нагрузка на площадку - не более 200кг/м^2
5. H14; ±IT14/2.
6. * Размеры для справок.
7. **Размеры уточнить на монтаже.

					5270-10-АР		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Техническое перевооружение лестниц и площадок обслуживания на эстакаде опоры N°10	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.		Дементьев		03.21				1:50
Пров.		Шипицин		03.21		Лист	Листов 1	
Т.контр.						ПКО ООО "БЭК-ремонт"		
Н.контр.		Шипицин		03.21				
Утв.		Ващенко		03.21				

Копировал

Формат А1