



№ агрегата	Тип насоса	Произв-ть, м3/ч	Напор, м	Частота, об/мин	Тип эл. двиг.	Мощность, кВт	Напряжение, В	Ном. ток, А	Примечание
CH 1, 2	18 НДС	2000	34	730, 735	A 114-8	250	380	452, 468	Сетевой (обр.)
CH 3	ЦНС 180-255	180	255	1500	4 А-315	200	380	351	Опрессовочный
CH 4	1Д 630-90	630	90	1470	5 АН-315А4 У4	200	380	355	Подпиточный

# НПС № 3

	Фамилия	Подпись	Дата	Принципиальная гидравлическая схема НПС № 3 г. Ангарск, ул. Мира, 38	№	Лист	Листов
Утвердил	Тюремин В.М.					1	1
Начальник ПТО	Жеглова Е.В.				ПАО «Иркутскэнерго» УТС ТЭЦ – 9		
Начальник СИНИ	Краханов А.Н.						
Разработал	Шрайнер Е.Н.						