

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора филиала НИ ТЭЦ-
технический директор
_____ Д.А. Егранов
" ____ " _____ 2021 г.

Ново-Иркутская ТЭЦ
(филиал)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (дефектная ведомость) №1

Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования на филиале НИТЭЦ в г. Иркутске

Объект: Здание компрессорной станции Инв. № ИЭ1710000038

№№ п/п	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запасных частях			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация,	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. NIT00QJA54KN001KN02 Ремонт компрессора GA 132 Сер. номера AIF121311. Текущий ремонт ГХ, ГПМ_ППР_ТРГХ										
1	Компрессор GA 132	шт.	1					Гибкая муфта 1614873800	шт	1	Подрядчик
								Смазка ROTO-GLIDE GREEN, 400г 2908851400	шт	1	Подрядчик
								Шланг 1621963500	шт	1	Подрядчик
								Уплотнительное кольцо 0663210611	шт	1	Подрядчик
								Уплотнительное кольцо 0663210968	шт	1	Подрядчик
								Шланг в сборе 0574884544	шт	1	Подрядчик
								Шланг в сборе 0574823135	шт	2	Подрядчик
								Шланг в сборе 0575036118	шт	1	Подрядчик

								Масло RIF NDURANCE, 20л 1630091800	1 канистра	5	Подрядчик
								Сервисный набор 8000ч (2906075600), состав:	шт	1	Подрядчик
								О-кольцо-1			
								Термостат-1			
								Сервисный набор дренажного клапана- 1, состав:			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Дренажник-1			
								Штифт-1			
								Набор фильтров-1, состав:			
								Плоская прокладка-1			
								Плоская прокладка-1			
								Сальник-1			
								Уплотнительная шайба-2			
								Уплотнительная шайба-3			
								Уплотнительная шайба-1			
								Элемент фильтра (=1613.6105.00)-3			
								Воздушный фильтр-1			
								Набор для предохранительного клапана- 1, состав:			
								Уплотнительная шайба-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Клапан-1			
								Пружина-1			
								Набор маслоотсечного клапана-1, состав:			
								Уплотнительная шайба-1			
								Уплотнительное кольцо-2			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Пружина-1			
								Набор клапана минимального давления- 1, состав:			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Кольцо-1			

								Кольцевое уплотнение-1			
								Стопор-1			
								Набор для разгрузочного клапана-1, состав:			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Пружина-1			
								Уплотнение-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Регулирующий клапан в сборе для разг. клап. GA-1			
								Набор уплотнений-2, состав:			
								Стопорная гайка-2			
								Шайба-4			
								Виброопора-4			
								Соединение-2			
								Набор претермостата-1			
								Набор для замены маслосепаратора-1, состав:			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-2			
								Элемент масляного фильтра-1			
								набор уплотнений-1			
								Муфта привода-1			
	Раздел 2. NIT00QJA54KN001KN03 Ремонт компрессора GA 132 Сер. номера AIF121312. Текущий ремонт ГХ, ГПМ_ППР_ТРГХ										
	Компрессор GA 132	шт.	1					Гибкая муфта 1614873800	шт	1	Подрядчик
								Смазка ROTO-GLIDE GREEN, 400г 2908851400	шт	1	Подрядчик
								Шланг 1621963500	шт	1	Подрядчик
								Шланговое соединение 0574800278	шт	1	Подрядчик
								Уплотнительное кольцо 0663210611	шт	1	Подрядчик
								Уплотнительное кольцо 0663210968	шт	1	Подрядчик
								Шланг в сборе 0574884544	шт	1	Подрядчик
								Шланг в сборе 0574823135	шт	2	Подрядчик

								Шланг в сборе 0575036118	шт	1	Подрядчик
								Соленоидный клапан 1089062110	шт	1	Подрядчик
								Масло RIF NDURANCE, 20л 1630091800	1 канистра	5	Подрядчик
								Сервисный набор 8000ч (2906075600), состав:	шт	1	Подрядчик
								О-кольцо-1			
								Термостат-1			
								Сервисный набор дренажного клапана-1, состав:			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Дренажник-1			
								Штифт-1			
								Набор фильтров-1, состав:			
								Плоская прокладка-1			
								Плоская прокладка-1			
								Сальник-1			
								Уплотнительная шайба-2			
								Уплотнительная шайба-3			
								Уплотнительная шайба-1			
								Элемент фильтра (=1613.6105.00)-3			
								Воздушный фильтр-1			
								Набор для предохранительного клапана-1, состав:			
								Уплотнительная шайба-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Клапан-1			
								Пружина-1			
								Набор маслоотсечного клапана-1, состав:			
								Уплотнительная шайба-1			
								Уплотнительное кольцо-2			
								Уплотнительное кольцо-1			

							Уплотнительное кольцо-1			
							Уплотнительное кольцо-1			
							Пружина-1			
							Набор клапана минимального давления-1, состав:			
							Уплотнительное кольцо-1			
							Кольцо-1			
							Кольцевое уплотнение-1			
							Стопор-1			
							Набор для разгрузочного клапана-1, состав:			
							Уплотнительное кольцо-1			
							Уплотнительное кольцо-1			
							Уплотнительное кольцо-1			
							Пружина-1			
							Уплотнение-1			
							Уплотнительное кольцо-1			
							Регулирующий клапан в сборе для разг. клап. GA-1			
							Набор уплотнений-2, состав:			
							Стопорная гайка-2			
							Шайба-4			
							Виброопора-4			
							Соединение-2			
							Набор претермостата-1			
							Набор для замены маслосепаратора-1, состав:			
							Уплотнительное кольцо-1			
							Уплотнительное кольцо-2			
							Элемент масляного фильтра-1			
							набор уплотнений-1			
	Раздел 3. NIT00QJA54KN001KN04 Ремонт компрессора GA 75 Сер номер: API511026 Текущий ремонт ГХ, ГПМ_ППР_ТРГХ									
2	Компрессоров GA 75	шт	1				Набор для переборки EWD330 2901063320	шт	1	Подрядчик

								Набор для замены термостата 2901161600	шт	1	Подрядчик
								- О-кольцо 34-1;			
								- THERMOSTATIC VALVE 38 °C			
								Масло RIF NDURANCE, 5л 1630114600	1 канистра	1	Подрядчик
								Масло RIF NDURANCE, 20л 1630091800	1 канистра	1	Подрядчик
								Сервисный набор 8000ч (2901129400), состав:	шт	1	Подрядчик
								Маслозапорный клапан-1, состав:			
								Уплотнительная шайба-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Пробка-1			
								Пробка-1			
								прокладка-1			
								Пружина-1			
								Клапан-1			
								Клапан-1			
								Пружина-1			
								Набор для MPV-1, состав:			
								Торсионное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Шайба-1			
								Пружина-1			
								Пружина-1			
								Смазка-1			
								Набор для кап ремонта-1, состав:			
								Винт-2			
								Винт-2			
								Плоская прокладка-2			
								Уплотнительная шайба-1			
								Уплотнительное кольцо-2			
								Уплотнительное кольцо-1			
								Уплотнительное кольцо-1			

							Уплотнительное кольцо-1			
							Клапан-1			
							Кольцо-1			
							Втулка-1			
							Лента-1			
							РУКОВОДСТВО -1			
							Уплотнение-1			
							Втулка-1			
							Пружина-1			
							Клапан-1			
							Смазка-1			
							Набор маслоотделителя GA75-1, состоит из:			
							Уплотнительное кольцо-2			
							Уплотнительное кольцо-2			
							маслоотделитель-1			
							Набор фильтра-1, состоит из:			
							Стопорное кольцо-1			
							Уплотнительное кольцо-1			
							Пробка-1			
							Воздушный фильтр-1			
							Элемент фильтра -1			
							Байпасный клапан-1			
							Фильтр-1			
							Элемент фильтра -1			

Зам.техн.директора Н-ИТЭЦ

А.П.Гладкочуб

Начальник ОППР

П.В. Мошков

Начальник ЦОР

А.З. Самбаров

Заместитель начальника ЦОР

С.И. Скурыгин

Мастер по ремонту оборудования ЦОР

Т.В. Сеньков