

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора филиала НИ ТЭЦ-технический директор

Д.А. Егранов

26" 04 2021 г.



Ново-Иркутская ТЭЦ
(филиал)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (дефектная ведомость) №1

Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования на филиале НИТЭЦ в г. Иркутске
Объект: Здание компрессорной станции Инв. № ИЭ1710000038

№№ п/п	Наименование	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и запасных частях			
		Ед.изм.	Кол-во	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация,	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. НИТ00QJA54KN001KN02 Ремонт компрессора GA 132 Сер. номера AIF121311. Текущий ремонт ГХ, ГПМ, ППР, ТРГХ											
1	Компрессор GA 132	шт.	1					Гибкая муфта	шт	1	Подрядчик
								Смазка ROTO-GLIDE GREEN, 400г	шт	1	Подрядчик
								Шланг	шт	1	Подрядчик
								Уплотнительное кольцо	шт	1	Подрядчик
								Уплотнительное кольцо	шт	1	Подрядчик
								Шланг в сборе	шт	1	Подрядчик
								Шланг в сборе	шт	2	Подрядчик
								Шланг в сборе	шт	1	Подрядчик
								Масло RIF NDURANCE, 20л	шт	1	Подрядчик
								канистра	шт	5	Подрядчик

										Сервисный набор 8000ч, состав:	шт	1	Подрядчик
										О-кольцо-1			
										Термостат-1			
										Сервисный набор дренажного клапана-1, состав:			
										Уплотнительное кольцо-1			
										Уплотнительное кольцо-1			
										Дренажник-1			
										Штифт-1			
										Набор фильтров-1, состав:			
										Плоская прокладка-1			
										Плоская прокладка-1			
										Сальник-1			
										Уплотнительная шайба-2			
										Уплотнительная шайба-3			
										Уплотнительная шайба-1			
										Элемент фильтра (=1613.6105.00)-3			
										Воздушный фильтр-1			
										Набор для предохранительного клапана-1, состав:			
										Уплотнительная шайба-1			
										Уплотнительное кольцо-1			
										Уплотнительное кольцо-1			
										Клапан-1			
										Пружина-1			
										Набор маслоотсечного клапана-1, состав:			
										Уплотнительная шайба-1			
										Уплотнительное кольцо-2			
										Уплотнительное кольцо-1			
										Уплотнительное кольцо-1			
										Уплотнительное кольцо-1			
										Пружина-1			
										Набор клапана минимального давления-1, состав:			
										Уплотнительное кольцо-1			
										Кольцо-1			
										Кольцевое уплотнение-1			
										Стопор-1			

										Набор для разгрузочного клапана-1, состав:				
										Уплотнительное кольцо-1				
										Уплотнительное кольцо-1				
										Уплотнительное кольцо-1				
										Пружина-1				
										Уплотнение-1				
										Уплотнительное кольцо-1				
										Регулирующий клапан в сборе для разг. клап. GA-1				
										Набор уплотнений-2, состав:				
										Стопорная гайка-2				
										Шайба-4				
										Виброопора-4				
										Соединение-2				
										Набор претермостата-1				
										Набор для замены маслосепаратора-1, состав:				
										Уплотнительное кольцо-1				
										Уплотнительное кольцо-2				
										Элемент масляного фильтра-1				
										набор уплотнений-1				
										Муфта привода-1				

Раздел 2. NIT00QJA54KN001KN03 Ремонт компрессора GA 132 Сер. номера AIF121312. Текущий ремонт ГХ, ГПМ, ППР, ТРГХ

Компрессор GA 132	шт.	1							Гибкая муфта	шт	1	Подрядчик
									Смазка ROTO-GLIDE GREEN, 400г	шт	1	Подрядчик
									Шланг	шт	1	Подрядчик
									Шланговое соединение	шт	1	Подрядчик
									Уплотнительное кольцо	шт	1	Подрядчик
									Уплотнительное кольцо	шт	1	Подрядчик
									Шланг в сборе	шт	1	Подрядчик
									Шланг в сборе	шт	2	Подрядчик
									Шланг в сборе	шт	1	Подрядчик
									Соленоидный клапан	шт	1	Подрядчик

											Масло RIF NDURANCE, 20 л	1 канистра	5	Подрядчик
											Сервисный набор 8000ч, состав:	шт	1	Подрядчик
											О-кольцо-1			
											Термостат-1			
											Сервисный набор дренажного клапана-1, состав:			
											Уплотнительное кольцо-1			
											Уплотнительное кольцо-1			
											Дренажник-1			
											Штифт-1			
											Набор фильтров-1, состав:			
											Плоская прокладка-1			
											Плоская прокладка-1			
											Сальник-1			
											Уплотнительная шайба-2			
											Уплотнительная шайба-3			
											Уплотнительная шайба-1			
											Элемент фильтра (= 1613.6105.00)-3			
											Воздушный фильтр-1			
											Набор для предохранительного клапана-1, состав:			
											Уплотнительная шайба-1			
											Уплотнительное кольцо-1			
											Уплотнительное кольцо-1			
											Клапан-1			
											Пружина-1			
											Набор маслоотсечного клапана-1, состав:			
											Уплотнительная шайба-1			
											Уплотнительное кольцо-2			
											Уплотнительное кольцо-1			
											Уплотнительное кольцо-1			
											Уплотнительное кольцо-1			
											Пружина-1			

												Набор клапана минимального давления- I. состав:				
												Уплотнительное кольцо-1				
												Кольцо-1				
												Кольцевое уплотнение-1				
												Стопор-1				
												Набор для разгрузочного клапана-1, состав:				
												Уплотнительное кольцо-1				
												Уплотнительное кольцо-1				
												Уплотнительное кольцо-1				
												Пружина-1				
												Уплотнение-1				
												Уплотнительное кольцо-1				
												Регулирующий клапан в сборе для разг. клап. GA-1				
												Набор уплотнений-2, состав:				
												Стопорная гайка-2				
												Шайба-4				
												Виброопора-4				
												Соединение-2				
												Набор претермостата-1				
												Набор для замены маслосепаратора-1, состав:				
												Уплотнительное кольцо-1				
												Уплотнительное кольцо-2				
												Элемент масляного фильтра-1				
												набор уплотнений-1				

Раздел 3. NIT00QJA54KN001KN04 Ремонт компрессора GA 75 Сер номер: AP1511026 Текущий ремонт ГХ, ГПМ_ПНР_ТРГХ

2	Компрессоров GA 75	шт	1								Набор для переборки EWD330	шт	1			Подрядчик
											Набор для замены термостата	шт	1			Подрядчик
											- O-кольцо 34-1;					
											- THERMOSTATIC VALVE 38 °C					

										РУКОВОДСТВО -1				
										Уплотнение-1				
										Втулка-1				
										Пружина-1				
										Клапан-1				
										Смазка-1				
										Набор маслоотделителя GA75-1, состоит из:				
										Уплотнительное кольцо-2				
										Уплотнительное кольцо-2				
										маслоотделитель-1				
										Набор фильтра-1, состоит из:				
										Стопорное кольцо-1				
										Уплотнительное кольцо-1				
										Пробка-1				
										Воздушный фильтр-1				
										Элемент фильтра -1				
										Байпасный клапан-1				
										Фильтр-1				
										Элемент фильтра -1				

Зам.техн.директора Н-ИТЭЦ

Начальник ОППР

Начальник ЦОР

Заместитель начальника ЦОР

Мастер по ремонту оборудования ЦОР

А.П.Гладкочуб

П.В. Мошков

А.З. Самбаров

С.И. Скурыгин

Т.В. Сеньков

Несколько раз проведена работ по подтверждению

Виза тех.службы:

Вед. инженер ТТС

(подпись)

А.И. Забратко В