1–1




2–2




Узел А




Узел В




7–7




Нащельник Н3




1. Данный лист смотреть совместно с листами 3, 5
2. Общие данные см. лист 1
3. Обшивку ветровых и межсекционных перегородок выполнить из профилированных листов С21-1000-0,6 по ГОСТ 24045-94
4. Листы крепить к ригелям фахверка самонарезающими шурупами Ø6.3х25 через 2 волны (через 300мм). На верхних и нижних ригелях фахверка – через волну (через 200мм)
5. Между собой листы крепить самонарезающими шурупами Ø6.3х25 с шагом 300 мм.
6. Угловые элементы крепить самонарезающими шурупами Ø4.8х19 к листам обшивки с шагом 300мм .
7. В местах примыкания к конструкциям градирни отверстия в листах обшивки вырезать по месту с зазорами не более 3 мм.
8. При монтаже межсекционной перегородки листы обшивки Л-5, Л-6 необходимо разрезать по уровню площадки. Монтаж осуществляется снизу вверх. Нахлест листов по высоте 50-70 мм. Вырезы под ригели и другие конструкции осуществлять по месту.
9. Все стальные крепежные детали должны быть оцинкованы, толщина слоя не менее 40 мкм.
10. Ветровые ригели рв1, рв2 см. чертежи марки КМ
11. Схему прокладки коллектора через обшивку см. узел А. Узел промазать герметиком.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11.08.00.00-АС | |
| | | | | | | ОАО "Иркутскэнерго", г. Усолье-Сибирское | |
| Изм. | Колич. | Лист | №док. | Подпись | Дата | | |
| Разраб. | | Лисина И.Е. | | | 12.11 | "Градирня №4" ТЭЦ-11 | Стадия: Р; Лист: 4; Листов: |
| Пров. | | Трушков Н.Н. | | | 12.11 | | |
| Т.Контр. | | | | | | | |
| Нач.отд. | | Безносов К.М. | | | 12.11 | Разрезы 1-1, 2-2 | ООО "КАСКАД" |
| Н.Контр. | | | | | | | |
| Утв. | | Макаров М.А. | | | | | |

Копировал А1