

Характеристика труб		
типоразмер	радиус гибов	материал
Ø325х8	450	20
Ø377х9	525	20
Ø426х9	600	20
Ø530х8	500	20, 17Г1С
Ø530х8	750	17Г1С
Ø630х8	695	20
Ø630х12	600, 850	20, 17Г1С
Ø820х9	1230	17Г1С
Ø820х11	1230	17Г1С

1. Рабочая среда: вода
Расчетные параметры среды
P=20 кгс/см2, t=150°С.
2. Данная схема выполнена на основании:
МСН МНИ 4995.01-ТМ, 4995.02-ТМ, 4995.03-ТМ,
чертежей МНИ 6-1294668 СВ. ПТ3. 364. ТМ-00.009.002 СИБЭНЕРГОПРОМ,
фитингов ф-258, ф-259, исполнительной схемы трубопроводов сетевой воды ТГ-2,3 и
замеров по месту.
3. Расчетный ресурс: 200.000 часов
Число пусков из холодного состояния 3000
4. Расчётная масса теплоизоляции существующих трубопроводов принята согласно
приложения 1 к ОСТ 34-10-630-93-ОСТ 34-10-623-93.
- 64,5 кг/пм для труб Ø530х8;
- 73,3 кг/пм для труб Ø630х8, Ø630х12;
- 90,8 кг/пм для труб Ø820х9, Ø820х11.
Расчетная масса теплоизоляции проектируемых трубопроводов.
- 215,2 кг/пм для труб Ø530х8;
- 26,70 кг/пм для труб Ø630х12.
5. Расчет трубопроводов на прочность и самокомпенсацию температурных расширений
выполнен в соответствии с РД 10-249-98 "Нормы расчета на прочность стационарных
котлов и трубопроводов пара и горячей воды" по программе "АСТРА-НОВА".
6. Для существующих пружинных подвесок подобрать соответствие установленных
пружин согласно таблице "Нагрузки и перемещения в пружинных подвесках".

							4995.04- ТМ	
							Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Спучек			Х.18	Сетевой трубопровод, 044896. Техническое перевооружение группы ПСГ т/а ст.№1-3 по сетевой воде	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Суслов			Х.18		Р	1	2
Нач. ПКО		Ващенко			Х.18				
Н.контр.		Суслов			Х.18	Аксонометрическая схема с результатами расч-ёта опорно-подвесной системы	ПКО АО "ИЭР"		

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А2х3