



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				



Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	81 ОСТ 34-10-616-93	Опора 530У	2	26.3	

План расположения



1. Монтажно-сборочный чертеж № 4995.01-ТМ  
2. Сварку производить по ГОСТ 5264-80.  
Высота катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей.  
3. После монтажа восстановить покрытие элементов ОПС: эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

\* - размеры уточнить при монтаже.

4995.01-ТМ.Н1						Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Сетевой трубопровод. 044896. Техническое перевооружение группы ПСГ т/а ст.№1-3 по сетевой воде.		
Разраб.	Романов				10.2018			
Проверил	Суслов				10.2018			
Нач. ПКО	Ващенко				10.2018			
Н.контр.	Суслов				10.2018	Опора скользящая (поз. №1,2)		ПКО АО "ИЭР"