

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования	Завод изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чест- во	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Оборудование</u>							
1	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А-10In-400АС-У3	АП50Б			шт.	3		
2	Пускатель электромагнитный ПМЕ-211У3А, 2з+2р, ~380В, 50Гц, Укат ~220В ГОСТ Р 50460-92	ПМЕ-211			шт.	6		
3	Пускатель электромагнитный ПМЛ-1100 УХЛ4	ПМЛ-1100			шт.	1		
4	Приставка контактная ПКЛ-04-УХЛ4 4NC	ПКЛ-04			шт.	1		
5	Пост кнопочный ПКЕ212-3 (2черных + красный) УХЛ3 1з+1р	ПКЕ212-3			шт.	3		
6	Реле токовое РТ-40/20-УХЛ4	РТ-40/20			шт.	3		
7	Переключатель АРАТОР 4G16-203-UR114	АРАТОР 4G16			шт.	1		
8	Арматура светосигнальная СКЛ11А-К-2-220	СКЛ11А-К			шт.	1		
9	Арматура светосигнальная СКЛ11А-Л-2-220	СКЛ11А-Л			шт.	1		
10	Резистор ПЭВ-25 3.6кОм	ПЭВ-25			шт.	2		
11	Реле PLC-RSC-230UC/21-21	PLC-RSC-230UC/21-21		Phoenix Contact	шт.	2		
12	Реле PLC-RSC-24DC/21	PLC-RSC-24DC/21		Phoenix Contact	шт.	6		
13	Реле PLC-RSC-230UC/21	PLC-RSC-230UC/21		Phoenix Contact	шт.	6		
	<u>Материалы</u>							
14	Труба <u>54х2-ГОСТ 107041-91</u> <u>Ст3 ГОСТ 380-2005</u>				м	7,5		
15	Труба <u>32х2-ГОСТ 107041-91</u> <u>Ст3 ГОСТ 380-2005</u>				м	15		
16	Коробка клеммная КЗНС 16-10-У2 ТУ 36.18.29.0121-88	КЗНС 16-10-У2			шт.	3		
17	Профиль зетовый К241У2	К241У2			шт.	6		

						4995-ЭТ.С			
						Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Сетевой трубопровод. 044896. Техническое перевооружение группы ПСГ т/а ст. №1-3 по сетевой воде	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Берендяев				11.18		Р	1	2
Проверил	Ващенко				11.18				
Нач. ПКО	Ващенко				11.18				
						Спецификация оборудования и материалов	ПКО АО "Иркутскэнергоремонт"		
Н. контр.	Суслов				11.18				

