




4995-37.01



Група ПСТ ТГ-1








Група ПСТ ТГ-2







Група ПСТ ТГ-3

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Сигнализация	КИП на щите	По месту
	АСУТТ ТТ-1	
ЦТЩУ-1 пульт 2М-2а		
		
	АСУТТ ТТ-3	

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
1Т-66 - 3Т-66	Задвижка с электроприводом Н-Г-03 ~380В, 50Гц, 4,25кВт	3	шт.	Учтено в части ТМ
SB	Пост кнопочный ПКЕ 212-3 (2 черных + красные) УХЛ3 1з+1р	3	шт.	
SA	Переключатель АРАТОР 4Б16-203-УР114	1	шт.	
Л0	Арматура светосигнальная СК/11А-К-2-220	1	шт.	
Л3	Арматура светосигнальная СК/11А-Л-2-220	1	шт.	

						Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"	4995-ЭТ.01		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Берендяев				11.18	Семевой трудопровод. 044896. Техническое перевооружение группы ЛСТ м/а ст. №1-3 по семейной воде	Стандия	Лист	Листов
Проверил	Вашенко				11.18		P		
Нач. ПКД	Вашенко				11.18		P		1
						Функциональная схема управления запорными задвижками	ПКО АО	"Иркутскэнергоремонт"	
Н. контр.	Суслов				11.18				