4995-ЭТ.13

План над отм. +1,000, +9,000



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. измер.	Примечание
1		Труба L=0,5м.			
		Труба $\frac{54х2-ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Ст3\ ГОСТ\ 380\text{-}2005}$	15	шт.	
2		Труба $\frac{32х2-ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Ст3\ ГОСТ\ 380\text{-}2005}$	15	м.	
3		Труба гофрированная ПВХ с зондом			
		d=25мм. арт. CTG20-25-K41-050I	75	м.	IEK
4		Профиль этовый К241У2	6	шт.	
5		Хомут нейлоновый 3,6х300	500	шт.	IEK
6		Болт М8х30 с резьбой до головки	15	шт.	
7		Гайка шестигранная М8	15	шт.	
8		Шайба плоская М8	30	шт.	
9		Болт М5х60 с резьбой до головки	15	шт.	
10		Гайка шестигранная М5	15	шт.	
11		Шайба плоская М5	30	шт.	

1. Коробки клеммные 201-КК – 203-КК крепить к профилям поз.4 болтами поз.6, посты кнопочные 201-ПК – 203-ПК крепить к профилям поз.4 болтами поз.9, профили крепить сваркой к металлоконструкциям площадок обслуживания по месту.
2. Кабели от сборок до коробок клеммных 201-КК – 203-КК проложить по существующим кабельным трассам, от существующих кабельных трасс до коробок 201-КК –203-КК в металлических трубах поз.2 и гофротрубах поз.3 по месту. Трубы крепить сваркой к металлоконструкциям площадок обслуживания по месту.
3. Кабели от коробок клеммных 201-КК – 203-КК до задвижек и кнопочных постов 201-ПК – 203-ПК проложить в гофротрубах поз.3 по месту.
4. Кабели через стены и перекрытия проложить в трубах Поз.1 и заделать песчанно-цементным раствором марки М50.
5. Кабели к кабельным трассам крепить хомутами поз.5.
6. [1] – номер кабеля согласно кадельного журнала 4995-ЭТ.КЖ.
7. Сварку выполнить по контуру прилегания деталей по ГОСТ 5264-80 электродом Э42 ГОСТ 9467-75 катетом равным толщине свариваемых деталей.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Берендяев			11.18
Проверил		Ващенко			11.18
Нач. ПКО		Ващенко			11.18
Н. контр.		Суслов			11.18

4995-ЭТ.13

Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"

Сетевой трубопровод. 044896. Техническое перевооружение группы ПСГ т/а ст. №1-3 по сетевой воде

Стадия	Лист	Листов
Р		1

План расстановки оборудования и прокладки кабелей

ПКО АО "Иркутскэнергоремонт"

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.