


Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата


Инв. № подл.



Спецификация


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
1	81 ОСТ 34-10-616-93	Опора 530У	1	26.3	

План расположения



1. Монтажно-сборочный чертеж № 4995.02-ТМ
2. Сварку производить по ГОСТ 5264-80.
Высота катета сварного шва по наименьшей толщине свариваемых деталей.
3. После монтажа восстановить покрытие элементов ОПС: эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

* - размеры уточнить при монтаже.

						4995.02-ТМ.Н1			
						Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО "Иркутскэнерго"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Сетевой трубопровод. 044896. Техническое перевооружение группы ПСГ т/а ст.№1-3 по сетевой воде.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Романов			Романов	10.2018		Р		1
Проверил	Суслов			Суслов	10.2018				
Нач. ПКО	Ващенко			Ващенко	10.2018	Опора скользящая (поз. №46)	 ПКО АО "ИЭР"		
Н.контр.	Суслов			Суслов	10.2018				